

# प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवस्थापक..... SARASWATI VIDYA MANDIR  
KESHAV NAGAR, SADATPUR MUZ द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया प्रोटेबल अग्निशामक यंत्रों को

जाँचोपरान्त उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाया गया। इस सन्दर्भ में पत्र निर्गत तिथि से 18/03/21 के लिए  
अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अनापति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि :-

व्यवस्थापक:-.....

- 1) प्रोटेबल अग्निशामक यंत्रों अपने प्रतिष्ठान में निर्दिष्ट स्थानों पर रखें तथा उनका संभारण IS-2190/1997, IS-15683/2012 संशोधित के अनुरूप करेंगे जिसमें उनमें तकनीकी खराबी न आये। संभारण की कमी के कारण यंत्रों में आनेवाली तकनीकी की खराबी व्यवस्थापक की होगी।
- 2) कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को यंत्रों के संचालन विधी से अवगत करावेंगे जिसमें आप के ग्रथम स्टेज पर ही सम्पन्न किया जा सके।
- 3) वर्ष में कम से कम दो बार मौक ड्रिल करावें।
- 4) नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट-4 फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों के अनुसार यानी का प्रयापत भंडारण हेतु स्टैटिक टैंक, टार्डहाइड्रेट एवं अन्य व्यवस्था संधारशील सुनिश्चित करेंगे।
- 5) वर्ष में एकबार अग्निशामक यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

mmj26  
20/03/2021  
अग्निशामक पदाधिकारी  
अग्निशामक पदाधिकारी  
मोतीपुर मुजफ्फरपुर

पत्रांक 161 /फा0 05/2021 मोतीपुर दिनांक 20/03/2021

कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी, मोतीपुर प0 अनु0 (मुज0)

प्रतिलिपि:- व्यवस्थापक..... SARASWATI VIDYA MANDIR KESHAV NAGAR  
SADATPUR (MUZ) के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


CO<sub>2</sub> - 1 PIS 4½ kg

ABC - 1 PIS 6kg

ABC - 1 PIS 9kg

ABC - 5 PIS 4kg

विश्वासभाजन  
mmj26  
20/03/2021  
अग्निशामक पदाधिकारी  
अग्निशामक पदाधिकारी  
मोतीपुर मुजफ्फरपुर

  
प्रधानाचार्य  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
केशवनगर, सदातपुर, मुजफ्फरपुर

नकुल कुमार शर्मा  
सचिव  
सरस्वती विद्या मन्दिर  
केशवनगर, सदातपुर, मुजफ्फरपुर